

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

ИНФОРМИРУЕТ

На основании пунктов 91, 92, 93 и 94 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее по тексту Правила):

- запрещается хранение баллонов с горючим газом в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;
- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;
- пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ";
- у входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Указанные Правила являются нормативно-правовым документом, обязательным для исполнения.

Использование абонентом газовых баллонов объемом свыше 5 литров для бытовых газовых приборов и размещение их в местах, несоответствующих нормативно определенному, создает угрозу возникновения аварийной ситуации.

Не соблюдение данных требований влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей