

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

в сфере образования

(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: **спортивный комплекс «Колорит», Свердловская область, г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 43.**

Дата проведения обследования: **07.12.2021**

Сведения о лицах, проводивших обследование:

1. Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика ГО Богданович»,

2. Колесникова А.Я., специалист отдела внутренней политики администрации ГО Богданович,

3. Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».




(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводивших обследование)

№ строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Обеспечена доступность к месту предоставления услуги				
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	Установлено				

	инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				необходимое оборудование, указателей направления движения, таблички, информационные стенды, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	
8.	Предоставление услуг инвалидам с доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания детского сада инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками.	Издан приказ о доступе сурдопереводчика.	Декабрь, 2022	

Дата повторного обследования: Декабрь, 2024 года (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

 / А.К. Новожиллов
 / А.Д. Колесникова
 / Н.В. Пименова