

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере образования

(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников, Свердловская область, г. Богданович, ул. 1 квартал, 3.

Дата проведения обследования: 07.12.2021

Сведения о лицах, проводивших обследование:

1. Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика ГО Богданович»,
2. Колесникова А.Я., специалист отдела внутренней политики администрации ГО Богданович,

3. Пименова Н.В., председатель БГО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших обследование)




№ строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Соблюдена возможность передвижения по территории объекта				
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места)		Выявлено		Направить письмо в соответствующие	Декабрь, 2022

	для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования				организации целью согласования обустройства парковочного места для инвалидов не далее 50 м от доступного входа. Обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками, принятыми ГОСТ и ПДД.	
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Выявлено			Сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях. Установить на входе информационный стенд, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля, Выполнить разметку на первой и последней ступенях лестничных маршей (нанести маркировку контрастным желтым цветом).	Декабрь, 2023
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	Установлено				
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Установлено				

6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Выявлено		Приобрести необходимое оборудование, знаки, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Декабрь, 2023
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Выявлено		Приобретение указателей направления движения, таблички, информационные стенды, необходимое оборудование для дублирования звуковой информации.	Декабрь, 2023
8.	Предоставление услуг инвалидам с доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Выявлено	Отсутствует приказ о разрешении посещения здания детского сада инвалида с сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиками.	Издан приказ о допуске сурдопереводчика.	Декабрь, 2022

Дата повторного обследования: Декабрь, 2024 года (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

	/	А.К. Новожиллов
	/	А.Я. Колесникова
	/	Н.В. Пименова