

Перечень рекомендуемых мероприятий для обеспечения безопасного пребывания граждан при эксплуатации многоквартирного дома, признанного аварийным:

- 1) выполнить усиление конструкций перекрытия в эксплуатируемой части здания путем устройства временных металлических подпорных балок и стоек;
 - 2) выполнить заделку сквозных трещин в эксплуатируемой части здания путем установки металлических накладок на болтах или скоб из арматурной стали с последующим инъектированием безусадочного пластифицированного цемента;
 - 3) выполнить усиление фундамента путем закрепления стен подвала и фундамента устройством обоймы из фибробетона;
 - 4) не допускать скопление снега на кровле для снижения нагрузки на несущие конструкции;
 - 5) не допускать складирования и хранения посторонних предметов на чердачном перекрытии для снижения нагрузки на несущие конструкции;
 - 6) не допускать замачивание и подтопления фундаментов здания.
- Рассмотреть возможность устройства организованной водосточной системы кровли для снижения негативного воздействия атмосферных осадков в тёплый период года;
- 7) не допускать действий, ведущих к снижению несущей способности конструкций;
 - 8) выполнять осмотр несущих и стропильных конструкций техническим специалистом эксплуатирующей организации не реже 1 раза в месяц.

В случае развития видимых опасных деформаций и повреждения предпринять соответствующие меры.