

Форма

Приложение № 1
к Порядку осуществления мониторинга
обеспечения органами государственной
власти Свердловской области и органами
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
в сфере социальной защиты населения
(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: МКУ «Центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович», г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1

Дата проведения обследования: 15.11.2017

Сведения о лицах, проводивших обследование: Новоселов А.С., начальник МКУ «Управление муниципального заказчика», Новожилов А.К., начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление муниципального заказчика ГО Богданович», Теплоухова Н.С., ведущий специалист отдела социальной политики и информации администрации ГО Богданович, Пименова Н.В., председатель БГО ОО «Всероссийское общество инвалидов»

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

Но- мер стро- ки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные	Устано- влено соблю- дение	Выяв-лено несо-блю- дение требо- ваний	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий	Рекомендации по устранению нарушений	Рекоменду- емый срок устранения нарушений
---------------------------	--	-------------------------------------	---	---	---	--

	законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	требований		по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	нет	Не соответствует нормативным размерам	-	Произвести технические решения и выполнить строительные работы в соответствии с требованием СНиП	2020-2022
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	Не соответствует нормативным правилам	-	Стоянку для инвалидов выделить специальной разметкой, а также установить знак 6. 4 и описание в виде таблички 8.17 согласно требованиям ПДД	2022

1	2	3	4	5	6	7
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	нет	Не соответствует нормативным размерам	Возможности передвижения по объекту, на котором оказываются услуги нет, так как в учреждениях узкие коридоры	Технические решения не возможны, только организация альтернативной формы обслуживания	-
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	да	-	-	-	-
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	-	Информационные стенды расположены на уровне человека среднего роста, также имеются информационные брошюры на специальных столах для клиентов	Данный вопрос будет рассмотрен на Координационном совете по делам инвалидов городского округа Богданович	01.01.2019
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет	Отсутствие дублирования звуковой и зрительной информации, а также надписей	-	Данный вопрос будет рассмотрен на Координационном совете по делам инвалидов городского округа Богданович	2020
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	услуги сурдо и тифлоперевода не оказываются в учреждении	-	Услуги сурдоперевода оказываются в ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Богданович» по необходимости	по необходимости

Дата повторного обследования: до 01.01.2020 (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование: _____(Новоселов А.С.)

_____ (Новожилов А.К.)

_____ (Теплоухова Н.С.)

_____ (Пименова Н.В.)